


Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код

Дата	Учетный номер	QR-код
25.10.2021	59210061000201161919	

Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры: не требуется



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Пермскому краю

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

г. Пермь, ул. Екатерининская, 53а, тел.: +7(342)258-40-01, e-mail: ngu@59.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

1 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Пермь, ул. Василия Каменского, 2 тел.: +7(342)258-40-01 (доб. 329),

e-mail: 1onpr.gu@59.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 984/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 65 с углубленным изучением английского, языка» г. Перми

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника 1 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю, подполковника внутренней службы Суханова Евгения Константиновича № 984 от 04.10.2021, в период с 12.10.2021 по 25.10.2021 старшим инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы города Перми по Кировскому району 1 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю капитаном внутренней службы Каракуловой Натальей Игоревной

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка с целью соблюдения контролируемым лицом требований пожарной безопасности

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица директор Щукина Вета Юрьевна, заместитель директора Шайдуллина Лилия Ахнафовна;

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники.	п. 71 Правил противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.	01.09.2023	
2.	В подвале допущено складирование горючих материалов.	п. 16 б) Правил противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.	01.09.2023	
3.	Не представлена техническая документация изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация не хранится на объекте защиты. При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год.	п. 13 Правил противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.	01.09.2023	
4.	Автоматическая установка пожарной сигнализации, установленная на объекте защиты не соответствует проектной документации (Шифр 2020-04-04-АУПС.СОУЭ)	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.	01.09.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 65 с углубленным изучением английского языка» г. Перми
Щукина В.Ю.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Старший инспектор ОНПР г. Перми по Кировскому району
1 ОНПР по городу Перми УНПР Главного управления
МЧС России по Пермскому краю
капитан внутренней службы Каракулова Н.И.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.